

受 付 番 号 10603279-01

平成 18年 03月 24日

淨水水質試驗 (檢查) 成績書

株式会社 テネリスネット

様

厚生労働大臣登録機関(登録番号第8号)
埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地11
社団法人 埼玉県環境検査研究協会
電話 048-649-0310 FAX 048-649-5856

試験(検査)の結果は下記のとおりです。

記

採水年月日 | 平成 18年 03月 17日

採 水 地 点 株式会社 テネコネット
川口市新井宿 16

採 水 者 飯島 秀行 (所 属)

[illegible]

判定 上記の水質項目については水質基準に適合

試験(検査)期日 平成 18年 03月 17日 ~ 平成 18年 03月 24日

試験(検査)機関	社団法人 埼玉県環境検査研究協会	試験(検査)責任者	水質検査部門管理者	吉野 邦治
----------	------------------	-----------	-----------	-------

※厚生労働省告示第261号

水質検査結果通知書

平成20年 5月 23日

山善不動産(有) 御中

名古屋市西保健所環境衛生広域指導班

平成20年5月14日、貴施設において採水した水の検査結果は下記のとおりです。

記

1 施設名称及び採水場所

山善ビル

名古屋市中村区名駅南一丁目10-9

4F流し

2 水質検査結果

項目	水質基準	水質検査結果
一般細菌	100 CFU/mL 以下 6	0 CFU/mL
大腸菌	検出されないこと 0	検出されない
鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下 2	0.002 mg/L未満 (比色法による)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下 1.7	0.6 mg/L (比色法による)
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L未満 (比色法による)
鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.034 mg/L (比色法による)
銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.1 mg/L未満 (比色法による)
塩化物イオン	200 mg/L 以下 24.9	5.27 mg/L (比色法による)
蒸発残留物	500 mg/L 以下	38 mg/L
pH値	5.8 以上 8.6 以下 7.4	6.7
味	異常でないこと -	異常でない
臭気	異常でないこと -	異常でない
色度	5度以下であること /	2度未満
濁度	2度以下であること 0.1	0.5度未満
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) ※	10 mg/L 以下 (参考値)	0.2 mg/L / 0

※ H17.4.1から水質基準は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)から、有機物(全有機炭素TOCの量)に移行しました。今回の検査では、参考値として有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)で測定しました。

備考

上記項目について、水質基準に適合しています。
 なお、現場水質検査で、遊離残留塩素が0.05 mg/L未満 (基準0.1 mg/L以上)でした。
 煮沸をするなどして、生水は飲まないほうがよいでしょう。

連絡先 名古屋市西保健所環境衛生広域指導班

所在地: 名古屋市西区押切1-8-22


電話番号: (052)-523-4611

4/25 8月

NO. 2

貯水槽清掃設備点検報告書

現場名 山善ビル

項目	基準値	流入水	受水槽	高架水槽	末端	備考
清掃 前	測定時間	8:45	8:50	9:40		
	残留塩素	0.2mg/ℓ以上	0.4 mg/ℓ	0.05 mg/ℓ	0.05 mg/ℓ	mg/ℓ
	色度	5度以下	良	良	良	
	濁度	2度以下	良	良	良	
	臭: 味	異常でない	良	良	良	
清掃 後	測定時間	10:10	10:15	10:40	11:00	
	残留塩素	0.2mg/ℓ以上	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.2 mg/ℓ
	色度	5度以下	良	良	良	良
	濁度	2度以下	良	良	良	良
	臭: 味	異常でない	良	良	良	良
残留塩素測定方法: DPD法 (測定器名 DPD法ダイヤル式)						
水質検査 5項目						
消毒	次亜塩素酸ナトリウム 濃度 1.2% 溶液					
		1回目 100mg/ℓ		2回目 50mg/ℓ		
	放置時間	30分間		30分間		
遠隔監視	監視業者名					
	電話番号					
修理箇所 及 備考						

作業業者名 登録 愛知県8貯第7号

有限会社 入沢クリーナー

〒486-0951 春日井市花長町2丁目23-2

TEL (0568)33-7871 FAX (0568)33-7872

作業責任者 入澤 計佐幸

作業員 入沢 秀子

